



SUPERVENT (SC & FC)  
SUPERPRO (SPR)

**CHEMINÉE ISOLÉE  
FABRIQUÉE EN USINE**



**DIRECTIVES D'INSTALLATION  
&  
GUIDE D'ENTRETIEN  
(CANADA & ÉTATS-UNIS)**

**UNE DES CAUSES PRINCIPALES  
D'INCENDIES DE CHEMINÉES  
EST LE FAIT DE NE PAS  
MAINTENIR LE DÉGAGEMENT  
REQUIS (ESPACES D'AIR) AUX  
MATÉRIAUX COMBUSTIBLES**

**IL EST DE LA PLUS HAUTE  
IMPORTANCE QUE CETTE  
CHEMINÉE SOIT INSTALLÉE EN  
CONFORMITÉ AVEC CES  
DIRECTIVES SEULEMENT**

**LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT  
DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. À  
DÉFAUT D'INSTALLEZ CE SYSTÈME  
SELON CES DIRECTIVES, ANNULERA  
LES CONDITIONS DE CERTIFICATION  
AINSI QUE LA GARANTIE DU FABRICANT.  
CONSERVEZ CES DIRECTIVES DANS UN  
ENDROIT SÉCURITAIRE AFIN DE  
POUVOIR VOUS REPORTER AU BESOIN**



**LISTÉE**

**INSCRIT À LA NORME  
UL 103 TYPE HT  
ET  
CAN/ULC-S604**

***Installateur: Il est de la plus haute importance  
que ces directives seront laissé avec le  
propriétaire.***

***Propriétaire: Gardez les directives d'installation  
et guide d'entretien dans un endroit sécuritaire  
pour référence future.***

**SELKIRK CORPORATION  
4460 44th Street S.E., Suite F  
Grand Rapids, MI 49512  
1.800.992.VENT (8368)**





**SELKIRK CANADA  
P.O. Box 526, Depot 1  
Hamilton, ON L8L 7X6  
1.888.SELKIRK(735.5475)**

---

ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION	3
TYPES D'APPAREILS	4
DIRECTIVES AVANT L'INSTALLATION	4, 5
OUTILS	5
DÉTAILS DE LA STRUCTURE	5
INSTALLATION DU SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF	5, 6
INSTALLATION DU TUYAU DE POÊLE	6
LONGUEUR AJUSTABLE	6, 7
INSTALLATION DE L'ÉCRAN THERMIQUE DE GRENIER	7, 8
INSTALLATION DU COUPE-FEU DE SOLIVE	8, 9
INSTALLATION DU COUDE	9
INSTALLATION DU SUPPORT MURAL (AWS)	9, 10, 11
INSTALLATION SUPPORT MURAL INTERMÉDIAIRE (AIWS)	11
INSTALLATION DU SUPPORT MURAL (WS)	11 - 15
BRIDES MURALE	15, 16
INSTALLATION DU SUPPORT DE PLAFOND CATHÉDRAL	16, 17
INSTALLATION DU COUPE-FEU RADIANT	17
INSTALLATION DU SUPPORT DE TOIT	17
INSTALLATION DU SOLIN DE TOIT	17, 18
INSTALLATION DE L'HAUBAN DE TOIT	18, 19
ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE LA CHEMINÉE	20
CHARTE 1 - TABLEAU DE DÉCALAGE	21
CHARTE 2 - HAUTEUR DE CHEMINÉE REQUIS	22
CHARTE 3 - DÉGAGEMENT AU RACCORD DE CHEMINÉE	22
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE	23
DOSIER DU PRODUIT	24

# ÉTIQUETTES DE CERTIFICATION

		RESIDENTIAL TYPE AND BUILDING HEATING APPLIANCE CHIMNEY PART LISTED MH6673 U.S.A.: UL 103 TYPE HT CANADA.: CAN/ULC-S604	PIECE POUR CHEMINEE MODEL / MODÈLE PREFABRIQUEE SC / SPR / FC CANADA.: CAN/ULC-S604
USA	MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES 2" or as established by factory spacers and support assembly. Follow manufacturer installation instructions packaged with Support Assembly. For connection to solid, liquid or gas fired appliances normally producing flue gases of 1000° F or less. Suitable for interior and exterior installation.  Failure to follow the installation instructions could cause Fire, Carbon Monoxide Poisoning or Death. If you are unsure of the installation requirements call the number found on the installation instructions.		 UP HAUT 
CANADA	MINIMUM CLEARANCE TO COMBUSTIBLES 2" (50 MM) or as established by factory supplied spacers and support assembly. Follow manufacturer installation instructions packaged with Support Assembly. For connections to liquid or gas fired appliances normally producing flue gases of 540° C (1000° F) or less. May also be used with specific factory-built fireplaces listed to UL 127 or CAN/ULC-S610 when specified in the fireplace manufacturer's installation instructions. SUITABLE FOR INTERIOR AND EXTERIOR INSTALLATION.  Failure to follow the installation instructions could cause Fire, Carbon Monoxide Poisoning or Death. If you are unsure of the installation requirements call the number found on the installation instructions.  ESPACE LIBRE MINIMALE AUX MATIÈRES COMBUSTIBLES de 2 po (50mm) ou tel que déterminé par le coupe-feu et ensemble de support. Doit être installé suivant les directives d'installation du manufacturier emballées avec le support. Pour embranchement aux appareils chauffant un combustible liquides ou à gaz produisant normalement des gaz d'échappement de 540° C (1000° F) ou moins. Peut également être utilisé sur des foyers fabriqués en usine certifiés aux normes UL 127 ou CAN/ULC-S610 lorsque spécifié dans les directives d'installation du fabricant du foyer. CONVIENT À UNE INSTALLATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE.  Ne pas suivre les directives d'installation peut causer feu, empoisonnement au monoxyde de carbone ou la mort. Si vous êtes incertains aux procédures d'installation, veuillez communiquer au numéro inscrit sur les directives.		
PART NUMBER: LABEL SAMPLE NO. DE PIÈCE:			
SELKIRK CANADA CORPORATION STONEY CREEK, ONTARIO 09/29/20		123456789012345678	12345678901234567890123 <b>12</b> 1002869

		RESIDENTIAL TYPE AND BUILDING HEATING APPLIANCE CHIMNEY PART LISTED MH6673 U.S.A.: UL 103 TYPE HT CANADA: CAN/ULC-S604	PIECE COMPOSANTE POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE DE TYPE
FOR USE WITH SELKIRK MODELS SC/SPR/FC LABELLED FACTORY-BUILT CHIMNEYS		À UTILISER AVEC LES CHEMINÉES MODÈLE SC/SPR/FC PORTANT UNE ÉTIQUETTE	
PART NUMBER: LABEL SAMPLE NO. DE PIÈCE:			
SELKIRK CANADA CORPORATION STONEY CREEK, ONTARIO 09/29/20		<b>12</b> 1002868	

# TYPES D'APPAREILS

## APPLICATIONS AU ÉTATS-UNIS

Au États-Unis le modèle SuperVent/SuperPro est une cheminée homologuée selon la norme UL103 de Type HT par Underwriters Laboratories, Inc. Comme tel, elle conforme au code pour le raccordement au appareils fonctionnant avec carburant solide ou liquide. Des températures de fonctionnement continu ne devraient pas excéder 1000°F. Elle a été testée et approuvée pour supporter des températures allant jusqu'à 2100°F pendant trois intervalles de dix minutes.

Les cheminées fabriquées en usine sont prévues pour l'installation selon NFPA 211 (la norme américaine pour les cheminées, foyers, événements et appareil alimenté par combustibles solides), et/ou les codes locaux et régionaux tels que le code mécanique international et code mécanique uniforme, etc.

Votre installation devrait être conforme aux codes appropriés d'installation.

Ce système de cheminée convient au gaz de mise à l'air libre, au pétrole ou aux appareils alimentés en combustibles solides comprenant les poêles à bois, les fournaies, les chaudières et les foyers.

## APPLICATIONS AU CANADA

Au Canada le modèle SuperVent/SuperPro est une cheminée homologuée pour le raccordement à des appareils de type résidentiel et de chauffage fonctionnant au gaz ou à l'huile pour lesquels les températures de gaz de combustion constantes maximales n'excèdent pas 540°C (1000°F) selon la norme ULC-S604. Cette cheminée a été testée et approuvée pour résister à des températures allant jusqu'à 925°C pendant trois intervalles de 30 minutes.

Peut également être utilisé sur des foyers fabriqués en usine certifiés aux normes UL 127 et CAN/ULC-S610 lorsque spécifié dans les directives d'installation du fabricant du foyer.

Le diamètre du conduit devrait respecter les codes d'installation appropriés: CSA-B149 pour le gaz et le CSA-B139 pour l'huile.

## DIRECTIVES AVANT L'INSTALLATION

Si vous choisissez de faire installer professionnellement votre produit, nous recommandons que ces produits soient installés par les professionnels qui sont proprement certifiés.

Votre cheminée de SuperVent/SuperPro et le diamètre du tuyau de poêle pour le raccordement devraient être de dimension conforme aux recommandations du fabricant pour cet appareil.

Planifiez l'installation de votre appareil et de votre cheminée de sorte que votre cheminée et la section de connecteur de cheminée (tuyau de poêle) soient le plus court et le plus droit possible. Une installation dont le tuyau est trop long ou à déviations multiples peut réduire le tirage du système pouvant ainsi affecter le fonctionnement et même le rendement de l'appareil ou du système de cheminée. La cheminée devrait également être située à l'intérieur de l'immeuble afin d'éviter de couper ou de modifier les membrures de soutien de charge tels que les solives, les chevrons, les goujons, etc. Si vous devez couper ou modifier une membrure de soutien de charge existante, des méthodes spéciales de restructuration sont requises. Souvent, celles-ci comprennent le renforcement de membrures adjacentes. Si une situation de ce genre survient, contactez votre agent local concernant le code du bâtiment pour connaître les règlements locaux et les méthodes d'installation appropriées.

Les sections de cheminée de SuperVent/SuperPro qui passent par les zones accessibles de l'immeuble comme dans les placards, secteurs d'entrepôts, les espaces occupés ou n'importe quelle place ou la surface de la cheminée pourrait faire contact par des personnes ou

matériaux combustibles doit être entourée d'un enclos afin de prévenir tout dommage et contact corporel. L'enclos peut être fabriqué en utilisant des matériaux de construction réguliers, souvent du gyroc monté sur des goujons de 2 po. x 4 po. est utilisés dans cette situation. L'espace entre le mur externe de la cheminée et l'enclos doit être un dégagement de 2 pouces (50mm) au minimum. À l'exception d'une installation dans une résidence uni-familiale ou duplex, une cheminée construite en usine qui s'étend au-delà de la zone au-dessus de laquelle l'appareil raccordé est situé, doit être entourée d'un enclos ayant un taux de résistance incendiaire égale ou supérieur à celui des planchers ou plafonds traversés par la cheminée. Un dégagement de 2 pouces doit être respecté entre la gaine extérieure de la cheminée et l'enclos.

**MAINTENIR UN DÉGAGEMENT MINIMUM DE 2 PO. (50MM) D'ESPACE D'AIR LIBRE ENTRE LES SECTIONS DE CHEMINÉE ISOLÉE ET LES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES OU ÉTABLIE PAR LES SUPPORTS.**

**AVERTISSEMENT: NE PLACEZ AUCUN ISOLANT OU NE PASSER AUCUN CÂBLAGE ÉLECTRIQUE DANS LES ESPACES DE DÉGAGEMENT REQUIS AUTOUR DE LA CHEMINÉE**

Avant de commencer l'installation, assurez-vous d'obtenir tous les permis de construction nécessaires et que votre installation sera conforme avec toutes les exigences des codes du bâtiment municipaux et fédéraux.

**CONTACTEZ LES AGENTS LOCAUX EN CONSTRUCTION ET CEUX DU SERVICE D'INCENDIE AFIN DE CONNAÎTRE LES RESTRICTIONS ET POUR QUE L'INSPECTION DE L'INSTALLATION SOIT EFFECTUÉE DANS VOTRE RÉGION.**

Un protecteur d'isolant de grenier doit être installé lorsque la cheminée traverse le grenier. Il est conçu pour protéger la cheminée contre les risques d'incendie connus de l'isolant ou matériaux combustibles. Il doit correspondre à la quantité d'isolant requis par le code national du bâtiment. Lorsque qu'il y a des restrictions en hauteur et permet pas l'utilisation du protecteur d'isolant de grenier, il est permis de construire une enceinte avec un dégagement de 2 po de la cheminée jusqu'au-dessous du toit. Installer un écran coupe-feu de solive sur le côté du plafond et un coupe-feu radiant au niveau du toit.

Au niveau où l'évent pénètre dans la barrière d'air/vapeur, une attention particulière est requise. Sceller la barrière au coupe-feu ou au support de plafond ou bague murale en utilisant un composé calfatage approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local.

L'endroit idéal pour votre système de cheminée est dans l'enveloppe du bâtiment. En climats froids, l'utilisation de la cheminée externe peut avoir comme conséquence des problèmes opérationnels tels qu'un tirage inadéquat, la condensation excessive des produits de combustion et l'accumulation rapide de la créosote. En vertu de ces circonstances, l'installation de la cheminée à l'intérieur du bâtiment est fortement recommandée.

Si la cheminée doit être installée à l'extérieur, il est recommandé qu'elle soit enclosonnée sous la ligne du toit pour la protéger contre les températures froides extérieures; ceci pourrait réduire la condensation, la formation de créosote et améliorer le tirage. Assurez un espace supplémentaire est donné pour une porte d'accès près du bouchon de té isolé pour l'inspection et le nettoyage de cheminée. Les enclos extérieures peuvent être isolées en s'assurant de maintenir un dégagement minimal de 2po (50mm) pour le passage d'air. Consultez les codes du bâtiment locaux pour les utilisations en climat froid.

**VOTRE CHEMINÉE À ÉTÉ TESTÉE ET INSCRITE EN UTILISANT TOUS LES SUPPORTS, ÉCRANS, ETC. DÉCRITS CI-CONTRE. LA SUPPRESSION OU LA MODIFICATION DE N'IMPORTE QUELLE PIÈCE OU D'IMPORTE QUEL MATÉRIAU REQUIS PEUT SÉRIEUSEMENT DÉTÉRIORER LA SÉCURITÉ DE VOTRE INSTALLATION ET ANNULERA LA CERTIFICATION ET/OU LA GARANTIE DE CETTE CHEMINÉE.**


L'usage des colliers de fixation à tous les joints de cheminée est fortement recommandé pour une sûreté et stabilité supplémentaires quand la cheminée est exposé à de forts vents et comme précaution additionnelle contre un dégagement accidentel des longueurs lors d'une inspection et nettoyage.

Obtenir tous les permis de constructions nécessaires.

**PORTEZ DES GANTS DE SÉCURITÉ LORSQUE VOUS MANIPULEZ DES PIÈCES DE MÉTAL À REBORD COUPANT**

Les autorités requièrent que la cheminée ne s'étende pas moins qu'à 3 pieds (900 mm) au-dessus du plus haut point où elle passe par le toit d'un immeuble et, à pas moins que 2 pieds (600mm) au-dessus de toute portion de l'immeuble, dans les 10 pieds (3 m). Voir le schéma 1. Voir aussi la charte 2 - Hauteur de cheminée au-dessus du toit à la page 17 de ces directives.

**SCHÉMA 1**



N'installez pas de cheminée directement à la sortie de l'appareil. Un tuyau de fumée doit être relié à l'appareil à moins que l'appareil soit approuvé spécifiquement pour ce type d'installation.

Utilisez seulement avec un appareil inscrit par une autorité de vérification reconnue comme CSA, Underwriters Laboratories Inc., Underwriters Laboratories of Canada, Intertek Testing Services ou Warnock Hersey.

Ne pas mélanger avec des produits d'autres fabricants. Utilisez uniquement les composants répertoriés dans les modèles JSC/SPR/JFC de Selkirk.

**DIMENSION DE LA CHEMINÉE**

La dimension adéquate de la cheminée est un facteur essentiel pour le fonctionnement de la cheminée et de l'appareil auquel elle est raccordée. En général, la cheminée doit avoir la même taille que la sortie de l'appareil. L'installation doit respecter les codes d'installations appropriés (eg. CAN/CSA B149, CAN/CSA B139, NFPA 54 and NFPA 31) et le guide d'installation du fabricant de l'appareil.

**OUTILS**


Votre système de cheminée de SuperVent/SuperPro est conçu pour une installation utilisant les procédures et matériaux de construction réguliers. Les outils suivants seront requis:

- gants de sécurité
- lunettes de sécurité
- marteau et clous
- cisailles de ferblantier
- ruban à mesure
- tournevis et pinces
- fil à plomb et niveau
- équerre
- scie sauteuse ou à main
- pistolet extrudeur


D'autres outils ou équipements peuvent être requis. Tout dépend de l'emplacement et de la structure dans laquelle elle sera installée.

**DÉTAILS DE LA STRUCTURE:**

Planifiez votre installation avec soin. Si possible, positionnez l'appareil de sorte que l'ouverture de la buse soit centrée dans l'ouverture du plancher, plafond ou de goujon. Laissez tomber une ligne à plomb au centre de la buse et marquez ce point central sur le plafond. Planifiez et structurez toutes les ouvertures en vous assurant que le dégagement spécifié de 2 po. (50mm) aux combustibles soit maintenu. Toutes les ouvertures devraient être de forme carrée, être d'aplomb et en alignement parfait avec chacune des autres ouvertures. Voir le schéma 2. Pour les toits en pente, assurez-vous que la dimension de la structure soit mesurée en plan horizontal. Voir le schéma 3.



**SCHÉMA 2**  
Structure typique d'une solive



**SCHÉMA 3**  
Structure typique d'une solive de toit

**TABLEAU 1**

Dimension de la cheminée		Dimension de la Structure		
		Support de Plafond Décoratif	Bague Murale (Support)	Toutes Autres Structures
5 (150mm)	po.	12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11 x 11
	mm	315 x 315	365 x 365	280 x 280
6 (125mm)	po.	12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	12 x 12
	mm	315 x 315	365 x 365	305 x 305
7 (175mm)	po.	13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 13 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	13 x 13
	mm	340 x 340	365 x 365	330 x 330
8 (200mm)	po.	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> x 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	14 x 14
	mm	365 x 365	365 x 365	355 x 355

**N.B.:** \*Quand vous coupez la surface "finie" à l'intérieur de votre mur ou du plafond, couper un "trou rond" selon les dimension de l'ouverture.

**PROCÉDURES D'INSTALLATION:**

**SUPPORT DE PLAFOND DÉCORATIF:**


Afin de compléter une installation pour un support de plafond décoratif, les pièces suivantes sont requises:

- Support de Plafond Décoratif (DCS): Système de cheminée supporter par une solive ou chevron.
- Adaptateur de tuyau de poêle (ASE): Transition de la cheminée au tuyau de poêle.
- Écran thermique pour Grenier (AIS): Requis lorsqu'une cheminée passe d'un espace habité inférieur vers un espace de grenier.
- Coupe-feu de solive (FRS): Requis lorsque la cheminée passe d'un espace habité inférieur vers un espace habité supérieur ou un espace occupé du grenier.
- Assemblage du Solin de Toit (avec collet de solin): - Requis lorsque la cheminée passe dans le toit.
- Coupe-feu radiant (RRS): Requis lorsque la cheminée se trouve immédiatement sous le toit et cloisonnées.
- Longueurs de Cheminée Adéquates: Le diamètre de la cheminée devrait avoir une dimension qui convient à l'appareil.

- Ensemble de coude de 15° ou 30°: Pour éviter le découpage des poutrelles et autres obstructions. Ensemble contiens: 2 coudes, 1 support et 4 colliers de fixation.
- Chapeau de Cheminée: Modèle régulier ou deluxe.

Le support de plafond décoratif de SuperVent/SuperPro supportera jusqu'à 50 pi. (15.25 m) de sections de cheminée; tout ce qui doit être installé au-dessus du support. Les schémas 4 & 10 démontrent les deux types d'installation les plus courantes pour un support de plafond décoratif. Encadrer complètement l'ouverture carrée (les 4 côtés) selon les dimensions spécifier au tableau 1. Souvenez-vous que la finition du plafond (gyproc) doit être coupée rond.


Glissez la garniture de finition sur le support de plafond décoratif et insérez l'ensemble dans l'ouverture prévue en procédant par en-dessous. Assurez-vous que la plaque de finition soit égale au plafond et que le montage soit de niveau et bien d'aplomb. Sécurisez en place le support avec 3 clous 6d ou (2 po.) à travers de chacune des 4 courroies. Vous pouvez substituer les clous avec des vis de bois (12 - #8 x 2").



**Installation pour un seul étage**

## Adaptateur de tuyau de poêle (ASE)

L'adaptateur de tuyau de poêle (ASE) est installé directement à la section de cheminée au bout femelle et bloquez en place jusqu'à ce qu'il soit serré. N'installez pas un coude dans le support de plafond. Abaissez cette longueur dans le support de plafond en vous assurant que le manchon de l'adaptateur traverse le support vers la pièce et que l'accouplement mâle de la cheminée pointe vers le haut tel qu'indiqué par la flèche apparaissant sur l'étiquette apposée sur la cheminée (voir schéma 5).



Le bout ondulé de l'adaptateur est prévue pour s'enfiler à l'intérieur du tuyau de raccordement d'un appareil à combustion solide. Ceci empêche les égouttement de condensation au raccordement de cheminée. En certain cas, il serait nécessaire de couper le bout ondulé dépendant des exigences du combustible et codes d'installation locaux.

Installez les tuyaux de raccordement en suivant les directives du fabricant ainsi que les exigences du code du bâtiment appropriées tout en gardant en mémoire que la section du tuyau de poêle devrait être le plus droit et le plus court possible. En général, pour une installation d'un appareil de chauffage au bois, un dégagement minimum de 18 po. aux combustibles doit être maintenu pour le tuyau de poêle. Il existe une exception à ceci, il s'agit du tuyau de poêle à parois double, modèle "DSP" de Selkirk. Il peut être installé à des dégagements réduits de 6 pouces aux combustibles. Voir les directives d'installation séparées pour plus de détails.

Installez des sections de cheminée additionnelles et bloquez-les en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux sections se tiennent ensemble. Même si les colliers de fixation sont optionnels, il est toujours recommandé d'installez un collier de fixation pour protéger en surplus les sections de cheminée. Continuez à ajouter des longueurs jusqu'à ce qu'une hauteur d'environ 2 pi. (610mm) sous le prochain niveau de plafond soit atteinte.

N.B. : Le support de plafond ne peut pas être employé quand la cheminée se termine dans une pièce avec un plafond suspendu. Quand des plafonds faux existent, employez un support de plafond cathédral pour prolonger la cheminée dans la pièce en dessous du plafond de finition. La solive de plancher / plafond doit être encadrée sur les 4 côtés. Le support doit s'étendre à au moins 1 po sous le plafond suspendu. La longueur de cheminée doit dépasser d'au moins 3 po sous le support et les angles de finition doivent être installés.

## Longueur ajustable (AL)

Une longueur réglable (AL) est une pièce unique qui permet d'ajuster le système à la longueur requise pour tout genre d'installation. La longueur réglable à une longueur nominale de 12 po et une longueur installée s'ajustant de 2 po à 9-1/2 po.

La longueur ajustable est disponible dans les diamètres de 5po à 8po.

La longueur ajustable doit être installée au-dessus d'une longueur fixe. Elle ne peut pas être installée immédiatement au-dessus d'un support, d'un té ou d'un coude.

La longueur réglable glisse au-dessus d'une longueur droite. Cependant, pour permettre un enclenchement, il est nécessaire d'enlever de l'isolation de la longueur réglable.

N.B.: Pour faciliter l'installation, il est recommandé d'installer la longueur ajustable et de la sécuriser à la longueur fixe avant de l'installer dans le système.

### Pour installer :

1. Déterminez (mesurer) la longueur (installée) de finition de la cheminée requise (DIMENSION "A") et additionner 2.25 po à la mesure (voir le schéma 6).
2. Enlevez la longueur réglable de la boîte et placez-la avec le bout mâle (extrémité avec coupleur) vers le bas pour empêcher l'isolation de se renverser (voir le schéma 7). Faites la même chose avec une longueur fixe.
3. Du bout mâle, mesurer vers le haut la distance de la dimension "A" et additionner 2.25 po. Marquer une ligne de référence sur la longueur réglable (voir le schéma 7).
4. Mesurer la distance (Dimension "B") de la ligne jusqu'au bout de la longueur réglable et additionner 1 po. Ceci est la distance de chevauchement. Marquée une ligne de référence sur la longueur fixe en mesurant vers le haut du coupleur mâle la distance de chevauchement. Assurez-vous que la ligne de référence est mesuré de l'extrémité du coupleur mâle de la longueur fixe (schéma 7).

5. Enlevez l'isolation du bout femelle de la longueur réglable jusqu'à ce que l'isolation soit de niveau avec la ligne marquée sur l'extérieur de la longueur (schéma 7).

6. Tandis d'être toujours placé avec le bout mâle vers le bas, insérez la longueur fixe dans la longueur réglable (schéma 8a).



7. Réorientez l'ensemble dans la position verticale (coupleur mâle vers le haut). Appliquez une pression pour comprimer les 2 longueurs ensemble jusqu'à ce que la longueur réglable s'aligne avec la ligne de référence sur la longueur fixe. Sécurisez en place avec 3 vis en acier inoxydable (fournies) de #8 X 1/2 " par les trous pilotes dans la longueur réglable traversant le mur externe de la longueur fixe (schéma 8b).

8. Scellez le bout chevauchant et les vis avec un enduit protecteur de silicone (voir le schéma 8b).

9. Une fois que le bout femelle de longueur réglable est fixé à la longueur fixe, l'ensemble peut être installé dans le système.

N.B. : Si la longueur réglable (AL) est installée dans un système où elle sera soumise à un poids de plus que de 4 pieds de cheminée (au-dessus ou ci-dessous), un support additionnel sera exigé comme un support de toit (RS).

10. Continuer d'installer les autres pièces du système.



Insérer une longueur fixe dans la longueur réglable comme au schéma 8a

Scellez le bout chevauchant et les vis avec un enduit protecteur de silicone

## PROTECTION CONTRE LE FEU

Une protection contre le feu est requise à chaque solive de plancher ou plafond, là où une cheminée traverse un plafond ou plancher, à travers d'un mur, ou dans un enclos. Aucun coupe-feu est requis au niveau du support de plafond si installé selon le schéma 13, le support de plafond fournit le coupe-feu. Un coupe-feu exécute les fonctions essentielles suivantes pour la maison et la cheminée.

- Avec une ouverture complètement encadrée (aux quatre côtés) le coupe-feu contrôle dispersion verticale et horizontale de tout feu externe à la cheminée.

- Il stabilise la cheminée dans l'ouverture encadrée, définit et maintient les dégagements de deux pouces D'ESPACE LIBRE exigé aux combustibles.

- Il prévient les pertes de chaleur de la maison en bloquant la circulation d'air verticale dans l'espace autour de la cheminée.

- Il aide à stabiliser la cheminée qui s'étend au-dessus du toit.

- Au niveau où la cheminée pénètre dans la barrière air / vapeur, une attention particulière est requise. Sceller la barrière au pare-feu de grenier ou au support ou à la bague murale en utilisant un composant approprié conformément aux exigences de code du bâtiment local.

## ÉCRAN THERMIQUE POUR GRENIER (AIS)


L'écran thermique pour grenier (AIS) doit être installé lorsque la cheminée passe dans un espace de grenier (schémas 9 & 10). Il est conçu pour empêcher l'isolant de faire contact avec la cheminée et protégera 250mm (10 po) d'épaisseur d'isolant en plus la profondeur de la solive de plafond. La hauteur du pare-feu pour grenier doit correspondre à la quantité d'isolant requis par le code national du bâtiment. Là où des restrictions de hauteur n'autorisent pas l'usage du pare-feu pour grenier, un enclos commençant à la solive du grenier jusqu'à la solive du toit sera suffisante. Toutes les enclos de cheminée doivent maintenir le dégagement minimum d'air libre requis de 50mm (2po) à la cheminée.

Là où la cheminée est enfermée dans des enclos sous la ligne du toit, un coupe-feu radiant (RRS) doit être installé au niveau du toit et un coupe-feu de solive (FRS) au niveau du plafond.

Pour une installation adéquate, encadrer une ouverture carrée (quatre côtés) avec un dégagement minimum de 50mm (2 po) à la cheminée et à la dimension mentionnée au tableau 2 et schéma 11. La base carrée de l'AIS est placée sur l'ouverture encadrée autour de la cheminée, et les languettes d'entretoise insérées dans l'ouverture encadrée. Clouez la base à l'encadrement avec au moins 2 clous par côté avec des clous en spirale de 1 po ou des vis pour bois #8 x 1 po.

**N.B.: Pour réduire l'infiltration d'air froid dans le logement, vous pouvez installer avec le pare-feu pour le grenier l'isolant universel pour les coupe-feux (facultatif). Voir les directives emballé avec le JUSI.**

SCHÉMA 9



DIAMÈTRE DE CHEMINÉE	5"	6"	7"	8"
OUVERTURE ENCADRÉE	11 x 11	12 x 12	13 x 13	14 x 14
"A" DIM.	7 -1/4"	8 -1/4"	9 -1/4"	10 -1/4"
"B" DIM.	11"	12"	13"	14"
"C" DIM.	11-13/16"	11-13/16"	11-13/16"	11-13/16"
"D" DIM.	13"	14"	15"	16"
"E" DIM.	20"	20"	20"	20"

Lorsque vous installez le coupe-feu thermique pour grenier au-dessus du support de plafond décoratif, tel que démontré au schéma 4, assurez-vous que la base de l'écran soit de niveau avec le haut de la solive et fixez en place avec des clous de 1 po. Le bouclier télescopique élimine le besoin de tailler le bouclier quand l'AIS est installé immédiatement au-dessus du support de plafond. Si le bouclier de solive est entièrement prolongé, il fournit une protection quand il est installé dans un logement de 2 étages ou au sous-sol (voir schémas 7 & 8).

Si l'isolant est soufflé dans le grenier et adhère à la cheminée, ceci doit être repoussée pour éliminer n'importe quel contact direct avec la surface de la cheminée.





SCHÉMA 11

## COUPE-FEU DE SOLIVE (FRS)

Un coupe-feu de solive doit être installé lorsque la cheminée passe d'un espace habité vers un autre espace habité, tel que démontré au schémas 12 & 13.


Le coupe-feu de solive (FRS) est conçu pour offrir une protection appropriée entre les planchers et pour s'assurer que le rayonnement direct soit éloigné de la cheminée à partir des solives.

SCHÉMA 10



Installation pour deux étages

SCHÉMA 12




### Coupe-feu de solive installer dans l'ouverture de la solive, soit en dessous ou au-dessus

Installez le coupe-feu solive (FRS) soit au-dessus ou en dessous (schéma 12) des solives et fixez-le en place à l'aide de clous en spirale de 1 po. Assurez que l'espace libre de 2 po comprend aucun isolant autour de la cheminée. Ceci inclut les espaces d'air libre entre le coupe-feu solive (FRS) et la structure des solives.

Quand la cheminée est enfermée dans le secteur de grenier, un coupe-feu de solive (FRS) doit être installé au niveau du plafond. Si la base du coupe-feu solive (FRS) n'est pas égale au plafond, mesurer la distance que la base se trouve en dessous du plafond et enlever cette distance au haut du bouclier du coupe-feu radiant avant de l'installer.

**SCHÉMA 13**



**Installation au sous-sol pour deux étages**

## INSTALLATION DU COUDE

Une paire de (deux) coudes peut-être utilisée pour offrir une déviation afin d'éviter de couper les solives et de dégager d'autres obstructions. Chaque support de coude soutiendra 15 pi (4.5m) de cheminée et la longueur maximale de cheminée permise entre les coudes est de 6 pi (2m). Les coudes de 45° **peuvent être utilisés seulement au Canada.** Voir la charte de décalage pour cheminée à la page 21 pour plus de détails.


L'extrémité femelle des coudes n'est pas gravée en relief afin de maintenir un alignement approprié du système de cheminée. Des colliers de fixation doivent être utilisés à tous les joints d'une déviation.

Placez un coude sur la longueur verticale de cheminée. Tournez-le à la position requise et sécurisez-le à la longueur de cheminée avec un collier de fixation.

Placez la longueur(s) requise pour le décalage (voir la charte de décalage à la page 21) pour la longueur(s) appropriée. Serrez-le en place et sécurisez avec un collier de fixation.

**Ne jamais installer un coude dans une zone de solive. Les sections de cheminée doivent passer verticalement par les zones de solives structurées.**

**SCHÉMA 14**



**Installation avec déviation (coude)**

Placez le second coude (coude de retour) pour revenir à la verticale et sécuriser en place avec un collier de fixation.

Durant l'installation, fournissez des supports additionnels pour la section de déviation pour éviter une tension inutile sur les coudes raccordés.

Installez un support pour coude sur une section de cheminée juste au-dessus du coude le plus élevé. Fixez la bande de support à la cheminée avec 4 boulons et écrous puis installez quatre (4) vis en acier inoxydable à travers les orifices pré-perforés. Attachez les courroies de support à la bande de support et clouez ces bandes de support à la structure en utilisant des clous 6d (ou 2 po.) ou des vis pour bois #8 x 1-1/2 po. (schéma 14).


## SUPPORT MURAL - AWS - 2-1/2 PO

Tel que mentionné précédemment, l'endroit idéal pour votre système de cheminée est dans l'enveloppe du bâtiment. Une installation avec support mural est exigée quand l'endroit mentionné ci-dessus n'est pas possible.

Pour compléter une installation adéquate d'un support mural, les pièces suivantes peuvent être requises:


- Support mural (AWS): Destiné à une installation traversant un mur avec un raccordement horizontal. Le système AWS est réglable seulement de 2po à 2-1/2 po du mur vertical. Le système AWS est fourni dans la trousse du support mural. Pour un ajustement plus élevé le WS doit être commandé.
- Adaptateur de tuyau de poêle (ASE): Transition au tuyau de poêle.
- Té isolé avec bouchon: Permet une connexion horizontale à la cheminée.
- Solin de toit: Requis lorsque la cheminée traverse un toit.
- Coupe-feu radiant (RRS): Requis lorsque la cheminée est emboîtée immédiatement sous le toit
- Bride murale (WB): Requise pour un support latéral à la cheminée.
- Longueurs de cheminée appropriées: Le diamètre devrait être mesuré pour convenir à l'appareil.
- Longueur horizontale: Longueur appropriée traversant le mur pour relier au té.
- Bague murale (WT): Requis quand un mur combustible est traversé.
- Chapeau de cheminée: Standard ou modèle deluxe.

## SCHÉMA 15



Le support mural ajustable (AWS) supportera jusqu'à 38 pieds (11.5m) de cheminée. Le tout doit être situé au-dessus du support à l'exception d'une section de 1 pied et/ou bouchon isolé pour té, installé sous le support (schéma 15).

Une bague murale sera nécessaire lors d'un passage à travers un mur combustible et pourra accueillir une épaisseur de mur jusqu'à 8-3/4" (schéma 16). Après avoir ajusté votre ouverture aux dimensions spécifiées dans la section présentant les détails sur la structure, installez



la partie externe (avec plaque carrée) de la bague murale sur la surface murale extérieure. Fixez le tout en vous servant des attaches appropriées et en utilisant tous les orifices pré-perforés.

Installez la partie interne (avec plaque ronde) de la bague murale sur la surface du mur interne. Assurez-vous que l'écran glisse bien dans l'écran se trouvant à l'extérieur (schéma 16). Une fois en place et mis de niveau contre le mur fini, installez la garniture de finition et fixez-la à l'aide des attaches appropriées à travers les quatre orifices pré-perforés.

**N.B.:** Lorsque l'épaisseur du mur combustible dépasse l'ajustement maximal de la bague murale, il est permis de fabriquer au champ une extension au manchon métallique. L'extension du manchon doit être d'une feuille de métal galvanisé avec une épaisseur minimum de 26 gauge. L'extension doit chevaucher un minimum de un pouce (1po) sur les deux manchons et être fixé avec au moins 3 rivets ou vis à tôle.

Pour les murs de béton, coupez un orifice légèrement plus grand (3/16po) que la cheminée.

**N.B.:** Pour réduire l'infiltration d'air froid dans le logement, vous pouvez installer avec le support de plafond cathédral l'isolant universel (JUSI) pour les coupe-feux (facultatif). Voir les directives emballé avec le JUSI.

Assemblez le support mural (schéma 17) en attachant les deux supports latéraux à la plaque de support avec la quincaillerie fournie (l'accouplement femelle fixé à la plaque est vers le bas). Pour ajuster la plaque de support, aligner les trous fixes sur la plaque de support avec les trous allongés sur les supports latéraux.




SCHÉMA 17

**N.B.:** LA CHEMINÉE DOIT DÉPASSER D'AU MOINS 3 PO. (75 MM) DANS L'ESPACE HABITÉ À L'ENDROIT OÙ LE RACCORDEMENT DU TUYAU DE POÊLE SERA FIXÉ AU BRANCHEMENT DE LA CHEMINÉE.

Installez une longueur de cheminée isolée de un pied (ou plus si nécessaire, ne pas dépasser 24 po) au branchement horizontal du té isolé.

Serrez fermement dans le té en tournant dans le sens horaire. Un collier de fixation doit alors être installé à ce raccordement. Assurez-vous que les boulons et écrous font face vers le bas afin d'empêcher l'accumulation d'eau dans le collier de blocage. La cheminée doit dépasser d'au moins 3 po dans la pièce.

**N.B.:** assurez-vous que vous avez mis de côté le bouchon de té, si non, faites-le maintenant car vous en aurez besoin plus tard.

À partir de l'extérieur de l'immeuble, glissez la longueur de cheminée (installée précédemment sur le manchon du té) dans la bague murale en vous assurant que l'accouplement mâle sur le té est vers le haut. Insérez et vissez l'anneau d'ancrage dans le bout femelle du té et que le manchon de l'anneau d'ancrage (schéma 17) va s'insérer dans l'ouverture de la plaque de support.


Placez le support mural assemblé contre le mur (plaque vers le haut) directement sous le té. Glissez le support mural vers le haut jusqu'au té en vous assurant que l'anneau d'ancrage en-dessous du té est en position pour s'insérer dans l'ouverture du support mural. Assurez-vous que le support mural est de niveau et fixez-le au mur avec huit (8) boulons à coffrage #14 x 2 po dans les encoches pré-perforées sur chaque support latéral. Si le support est adéquatement placé, ces boulons de coffrage passeront dans les goujons du mur centrés à 16 po. (405 mm). Pour les blocs de béton ou les fondations coulées, utilisez des boulons de coffrage appropriés.

Employez un calfeutrant à la silicone à hautes températures (500°F) non durcissant pour sceller autour de la longueur de cheminée horizontale là où elle traverse l'extérieur de la bague murale ou un mur en béton.

Verrouiller une section de 12po dans l'accouplement femelle sous la plaque de support. Verrouiller le bouchon de té en place. vous pouvez remplacer avec un bouchon de té isolé (1TPI) pour la section de 12 po.

Les longueurs sont simplement positionnées au-dessus du té et bloquées en place en les tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux sections se tiennent ensemble. Sécuriser tous les joints extérieurs avec des collets de fixation (SLB).

Pour stabilité latérale de la cheminée au-dessus du support mural, une bride murale doit être installée à mi-hauteur de la première longueur de cheminée au-dessus du té isolé. Les brides murales doivent être installées à des intervalles de 8 pieds au-dessus de ce point. L'écrou et boulon fournis fixeront la bande autour de la cheminée.



Utilisez un niveau contre la cheminée pour maintenir l'assemblage à la verticale.

Fixez le support de la bande murale au mur à l'aide de deux clous en spirale de 6d (2") ou de vis à bois # 8 x 2" ou plus si nécessaire, à travers les trous pré-perçés (voir schéma 18).

Pour les murs en béton ou en brique, utilisez des attaches pour maçonnerie.

Si le toit surplombe (soffite) le mur de la structure de manière à obstruer le passage de la cheminée, il sera nécessaire de couper une ouverture avec un dégagement de 2po (50mm) tout autour de la cheminée et installez un coupe-feu de solive.

L'ouverture devra être encadré et un coupe-feu radiant installé au niveau du toit. Si le grenier est ouvert au soffite, fermez l'accès avec des matériaux de construction appropriés en s'assurant qu'un dégagement de 2po (50mm) à la cheminée est respecté et installer une coupe-feu de solive ou une plaque de finition en-dessous.

Sur le toit, installez un solin de toit et collet de solin en suivant la section du solin dans ces directives.

Si le soffite n'est pas assez profond pour permettre à la cheminée d'être entièrement dans le soffite, il sera nécessaire de le couper. Il sera requis d'encadrer et de plaquer les côtés de l'ouverture. Installez une bride murale à cet endroit.

Si la cheminée s'élève de 5 pi ou plus au-dessus du toit, un soutien avec haubans de toit est requis.

**N.B.:** Si un support mural est utilisé pour une installation intérieure, un coupe-feu de solive (FRS) et un pare-feu de grenier (AIS) doit être installé à la solive de plancher et/ou plafond et au grenier.

## **SUPPORT MURAL INTERMÉDIAIRE -AIWS**

Si la hauteur totale de la cheminée excède les limites du support mural, un support mural intermédiaire ajustable doit être installé et supportera un autre 38 pieds (10 m) de cheminée. Le AIWS est réglable seulement de 2po à 2-1/2po d'un mur vertical. Glissez le support intermédiaire assemblé par-dessus la longueur de cheminée en saillie. Attachez le support mural intermédiaire au mur en utilisant quatre boulons de coffrage de 1/4 po. x 2 po. ou des attaches appropriées à travers des encoches pré-perforées dans chacun des supports latéraux. Installez la bride de blocage autour de la longueur de cheminée en saillie de façon sécuritaire contre la plaque de support. Installez quatre vis de métaux en acier inoxydable dans les orifices pré-perforés de la bride de blocage. Couvrez les têtes des vis avec un calfeutrage de silicone à hautes températures.

N.B.: Si un réglage plus grand est nécessaire, par exemple pour supprimer un soffite, le support mural WS doit être installé. Ce support est commandé séparément. Voir la section dans ces directives.

## **SUPPORT MURAL (WS) - Réglable jusqu'à 6po d'un mur vertical (commandé séparément)**

Tel que mentionné précédemment, l'endroit idéal pour votre système de cheminée est dans l'enveloppe du bâtiment. Une installation avec support mural est exigée quand l'endroit mentionné ci-dessus n'est pas possible.

Pour compléter une installation adéquate d'un support mural, les pièces suivantes peuvent être requises:

- Support mural (WS): Destiné à une installation traversant un mur avec un raccordement horizontal. Le système WS est réglable de 2po à 6 po du mur vertical. Le système WS n'est PAS fourni dans la trousse du support mural.
- Adaptateur de tuyau de poêle (ASE): Transition au tuyau de poêle.
- Té isolé avec bouchon isolé: Permet une connexion horizontale à la cheminée.
- Solin de toit: Requis lorsque la cheminée traverse un toit.
- Coupe-feu radiant (RRS): Requis lorsque la cheminée est emboîtée immédiatement sous le toit
- Bride murale (WB); bride murale universelle (UWB): Requisite pour un support latéral à la cheminée.
- Longueurs de cheminée appropriées: Le diamètre devrait être mesuré pour convenir à l'appareil.
- Longueur horizontal: Longueur appropriée traversant le mur pour relier au té.
- Bague murale (WT): Requis quand un mur combustible est traversé.
- Chapeau de cheminée: Standard ou modèle deluxe.

La hauteur maximale de cheminée au-dessus du support mural est indiquée au tableau 4 et illustrée au schéma 19 et le tout doit se situer au-dessus du support.

Le support mural (WS) vous permet un ajustement de 2 po à 6 po d'un mur vertical. Les tiges sont installés à l'usine sur les deux crochets et à la plaque de support pour une installation rapide (voir le schéma 22).

Assurez que les crochets du support mural sont boulonnés solidement au mur.

Les étapes suivantes vous aideront avec l'installation de la bague murale et le support mural. Le schéma 19 illustre une installation typique d'un support mural traversant un mur combustible.

1. Déterminer la ligne centrale d'une connexion horizontale (section de cheminée traversant le mur). Encadrer une ouverture aux dimensions spécifiées. Voir la section "A" au tableau 3 et le schéma 21 (A) pour une bague murale installée dans un mur combustible.


- Employez un trouveur de goujon pour localiser les goujons de murs. Marquez le contour du trou et forez un trou pilote à son centre.

- Créer une petite ouverture pour confirmer que le trou sera centré entre les goujons et qu'aucuns fils électriques seront coupés par la scie.

2. Pour un mur non-combustible (bloc en ciment ou fondation en béton), faite l'ouverture 3/16 po plus grande que le diamètre extérieur de la cheminée selon le tableau 3.

3. Après avoir encadré l'ouverture selon les tableaux 1 et 3, installez la partie externe (avec plaque carré non finie) de la bague murale sur la surface extérieure du mur. Fixez-le en place avec des attaches appropriées en utilisant tous les trous pré-perforés.

**SCHÉMA 19**




Voir le tableau 4 pour la hauteur maximale de cheminée selon le diamètre de cheminée et la distance au mur.

Distance du mur à la cheminée	Tableau 4 - Hauteur de cheminée au-dessus du support			
	Cheminée 5 po DI	Cheminée 6 po DI	Cheminée 7 po DI	Cheminée 8 po DI
D (pouces) Mur/Cheminée	H(pieds) Hauteur max.	H (pieds) Hauteur max.	H (pieds) Hauteur max.	H (pieds) Hauteur max.
2	74	63	56	49
2.5	73	62	55	48
3	71	60	53	47
3.5	69	59	51	46
4	66	56	49	44
4.5	62	53	46	42
5	58	50	43	39
5.5	52	45	38	35
6	45	39	34	30

D - Distance du mur à la cheminée

H - Hauteur de la cheminée (pieds)


Voir aussi le schéma 10.



4. Installer la partie interne de la bague murale (avec plaque ronde) sur la surface intérieure de mur, en s'assurant que le bouclier glisse par-dessus le bouclier de la partie externe. Une fois en place et de niveau avec le mur, installer la garniture de finition (ronde et noire) sur la surface du mur et fixer en place avec des attaches appropriées en utilisant tous les trous pré-perforés.

**N.B:** Pour réduire l'infiltration d'air froid dans le logement installé l'isolant universel pour coupe-feu (JUSI) optionnel avec la bague murale. Voir les directives d'installation emballée avec le JUSI.

Tableau 3 - Dimensions d'encadrement pour la bague murale et crochets		Diamètre de cheminée (DI)			
		5"	6"	7"	8"
Section	Diamètre minimum pour l'ouverture dans un mur non-combustible (rond)	7-3/16"	8-3/16"	9-3/16"	10-3/16"
A	<b>Bague murale</b> Diamètre minimum pour l'ouverture dans un mur combustible	14-3/8"	14-3/8"	14-3/8"	14-3/8"
B	<b>Crochets du support</b> Ouverture encadrée minimum dans un mur combustible	9-1/4"	9-1/4"	10-1/4"	11-1/4"




5. Assemblez les 2 crochets (pointe du triangle vers le bas) à la plaque de support (collet vers le haut et tige filetée vers le mur) en insérant les tiges dans les fentes allongées (voir les schémas 22 & 23). Installez les boulons fournis sur les tiges filetées jusqu'à douillettement, pour le moment ne serrez pas comme des ajustements peuvent être exigés. Mettez de côté et préparez l'ouverture d'encadrement pour les crochets selon le tableau 3 à la section de dimensions B et le schéma 21 (b).

Deux options sont décrites ci-dessous pour l'installation du support mural et de l'ensemble du té isolé. Suivez les directives "méthode A" si vous insérez une longueur de cheminée avec té à travers de la bague murale avant d'installer le support mural. Suivez les directives "méthode B" si le support mural est installé avant le té isolé et une longueur isolée de cheminée.

#### **MÉTHODE A**

6. Installez une longueur de cheminée isolée de 12 pouces (ou davantage si requis-ne pas dépasser 24 pouces) au branchement horizontal du té isolé. Cette longueur doit dépasser d'au moins 3 po (75mm) dans l'espace habité. Serrez fermement dans le té en tournant dans le sens horaire. Un collier de fixation doit être installé à ce raccordement. Assurez-vous que l'écrou et le boulon font face vers le bas afin d'empêcher l'accumulation d'eau dans le collier de fixation.




**SCHÉMA 22 - VUE DE DESSOUS DES TIGES ET BOULONS**

7. À partir de l'extérieur de l'immeuble, glissez la longueur de cheminée (installée précédemment au branchement du té) dans la bague murale en vous assurant que l'accouplement male du té fait face vers le haut. La bague murale fournira l'appui jusqu'à ce que vous soyez prêt à installer l'ensemble de support mural.

8. Placez le support mural (collet de la plaque vers le haut) directement au-dessous du té isolé. Glissez le support mural en dessous du té isolé en s'assurant que le collet de la plaque de support est inséré dans le coupleur femelle du té.

9. Avant de le fixer en place, assurez-vous que le té isolé est à plomb et de niveau avec la plaque de soutien. Fixez au mur en vous servant de tous les trous pré-perforés sur chaque crochets de support. Utiliser 8 boulons de coffrage #14 x 1-1/2" ou des vis pour bois



**SCHÉMA 23 - VUE AVANT DU SUPPORT MURAL**

**N.B:** LA CHEMINÉE DOIT DÉPASSER AU MOINS 3 PO (75MM) DANS L'ESPACE HABITÉ À L'ENDROIT OÙ LE RACCORDEMENT DU TUYAU DE POÊLE SERA CONNECTÉ AU BRANCHEMENT DE LA CHEMINÉE.


#10 x 2". Assurez-vous que les boulons de coffrage passeront dans les goujons du mur selon les conditions trouver à la section B au tableau 3 et au schéma 21 (B) au-dessous de l'ouverture préparée pour la bague murale. Vous pouvez forer des trous pilotes de 5/32 po. Pour un mur non-combustible (bloc en ciment ou fondation en béton) utilisé des attaches appropriées. N.B.: Pour les diamètres de 5 à 7 pouces un choix de deux (2) trous de fixation supérieure sont disponibles.

10. Placez la plaque de support à la distance désirée du mur selon les limites montrées dans le tableau 4 et le schéma 19. Serrez les 4 boulons sur les tiges filetées. Procédez à l'étape 14.

### MÉTHODE B

11. Assurez-vous que le té isolé est à plomb et de niveau avec la plaque de soutien. Fixez au mur en vous servant de tous les trous pré-perforés de chaque crochets de support. Utilisez 8 boulons de coffrage #14 x 1-1/2" ou des vis pour bois #10 x 2". Vous pouvez forer des trous pilotes de 5/32 po. Assurez-vous que les boulons de coffrage passeront dans les goujons du mur selon les conditions trouver à la section B au tableau 3 et au schéma 21 (B) au-dessous de l'ouverture préparée pour la bague murale. Pour un mur non-combustible (bloc en ciment ou fondation en béton) utilisé des attaches appropriées. N.B.: Pour les diamètres de 5 à 7 pouces un choix de deux (2) trous de fixation supérieure sont disponibles.


12. Placez le té isolé sur la plaque du support mural en vous assurant que le bout mâle est vers le haut et que le collet sur la plaque soit en dedans de la section femelle du té. (voir schémas 24 & 26).




13. Pour une rallonge au té, installez une longueur de cheminée isolée de 12 pouces (ou davantage si requis - ne pas dépasser 24 pouces) au branchement horizontal du té isolé. Serrez fermement dans le té en tournant dans le sens horaire. Un collier de fixation doit alors être installée à ce raccordement. Assurez-vous que le boulon et écrou font face vers le bas afin d'empêcher l'accumulation d'eau dans le collier de fixation. Cette longueur doit dépasser d'au moins 76mm (3 po) dans l'espace habité.

14. Employez un calfeutrant à la silicone à hautes températures (500°F) non durcissant pour sceller autour de la longueur de cheminée horizontale là où elle traverse l'extérieur de la bague murale ou un mur en béton.

15. Insérez et sécurisez le bouchon de té isolé dans l'ouverture de la plaque de support. Pour fixer, glissez l'équerre de soutien de bouchon traversant les deux fentes situées à l'avant et à l'arrière de la plaque de support. Assurez-vous que l'équerre de soutien soit sous le bouchon de té et que l'autre extrémité sorte à la fente à l'arrière de la plaque de support. Sécurisez en place avec la vis de fixation dans le nutsert situé à l'avant de la plaque de soutien (voir les schémas 24, 25 et 26).



**SCHÉMA 26 - Fixation du bouchon de té isolé**  
**AVERTISSEMENT:** Le bouchon de té doit être installé et fixé en place. Si non installé, ceci pourrait être la cause d'un incendie, dommage corporelle ou même un décès.



N.B. : Si le dégagement au sol ne permet pas l'installation du support mural avec les crochets de support vers le bas, il est permis d'inverser ces crochets, si l'installation est pour un mur non-combustible. Inverser les crochets (crochets montés au mur au-dessus de la plaque de support) est accompli de sorte que les tiges filetées de la plaque de support font face vers l'avant. Fixer en place en utilisant 2 écrous (#8 x 3/4po) (non fournis) par côtés à travers les fentes allongées situés sur les crochets et sur la plaque de support selon les schémas 27 et 28. Fixez en place avec les boulons. Dans cette position, la gamme d'ajustement est limitée à 5 po du mur (voir le tableau 4). Installez le bouchon de té isolé selon l'étape 15.


16. Les longueurs sont simplement positionnées au-dessus du té et bloquée en place en les tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux sections se tiennent ensemble. Installez un collier de fixation pour protéger en surplus les deux sections de cheminée.

## Bride murale (WB) et Bride murale universelle (UWB)


17. Pour une stabilité latérale de la cheminée au-dessus du support mural, une bride murale doit être installée le long d'un mur extérieur lorsque la cheminée est à 2po du mur vertical. Là ou la cheminée est à plus que de 2po du mur vertical, une bride murale universelle peut être utilisée. Pour plus de détails voir les étapes 20 jusqu'a 28 et les schémas 30 à 33.

18. Placer la première bride murale à mi-chemin vers le haut de la première longueur de cheminée au-dessus du té et à intervalles de 8 pieds (2.4m) au-dessus de ce point. Pour les systèmes plus court que de 8 pieds, au moins une bride murale doit être utilisée. Fixez le support de la bride murale au mur en utilisant deux clous en spirale 6d (2po) ou des vis pour bois #8x2 po dans les trous pré-perforés (voir le schéma 29). Pour des murs de béton utilisez des attaches conçues pour la maçonnerie.


19. Vérifiez les dégagements et le plomb à mesure que vous attachez les bandes murales au mur. Employez un niveau contre les longueurs de cheminée à chaque étape de soutien pour garder le système de cheminée d'aplomb. L'écrou et le boulon fourni attacheront la bride murale autour de la cheminée.



20. Il est requis d'installer une bride murale universelle (UWB) tous les 8 pieds. Pour des systèmes plus courts que de 8 pieds, au moins une bride murale universelle (UWB) doit être installée.



21. Placez les deux moitiés de la bride UWB suivant les indications du schéma 30. Passez le boulon supporteur principal dans un des trous ajustables du milieu identifié par le diamètre correspondant de la cheminée étant installée. (Ex. - pour une cheminée de 6po; placer les boulons supporteurs dans les trous marquer 6). Le boulon devrait passer par les moitiés de bande avec les languettes orientées à l'extérieur (voir le schéma 30).




22. Placez l'attache d'espacement sur le boulon supporteur principal de l'ensemble et fixez avec les rondelles et l'écrou (schéma 30).

23. Façonnez la bande de forme d'anneau et reliez lâchement les languettes en utilisant l'écrou de 1/4 po et le boulon de 2 po.

24. Placez la bande entre les supports de gauche et de droite avec l'attache d'espacement et les languettes orientées comme montrées au schéma 32.


25. Attachez la bande aux supports en utilisant les 2 boulons supporteurs (1 par support) et écrous. Les boulons devraient passer par les trous correspondant au diamètre de cheminée et par les fentes du support. Ces fentes tiennent compte de l'ajustement horizontal de la cheminée du mur (voir schéma 32).

26. Déterminez l'endroit auquel la bride murale universelle sera installée. Assurez-vous que le mur auquel les supports seront fixés est solidement construit, capable de fournir un point d'ancrage pour les boulons de coffrage.



27. Vérifier les dégagements et le plomb de la bride. Percer des trous pilotes dans le mur en vous servant des crochets comme gabarit. Fixez les crochets au mur en utilisant 2 boulons de coffrage de 1/4po X 2 po (schémas 32 & 33). Employez un niveau contre les longueurs de cheminée à chaque étape de soutien pour garder le système de cheminée d'aplomb.

28. Placez une longueur de cheminée dans l'ensemble et serrez les languettes autour de la cheminée en utilisant le boulon en acier inoxydable de 2 po pour fixer la longueur de cheminée dans la bande (schéma 33).



29. Si la cheminée traverse une corniche (soffite), couper une ouverture avec un dégagement de 2 pouces (50mm) tout autour. Pour trouver l'endroit exact où la cheminée traversera le soffit, laissez tomber une ligne à plomb du dessous de la corniche (soffite) au bord externe de la cheminée nivelée. Marquez 5 ou 6 points pour donner le contour du trou. Rappelez-vous le besoin d'un dégagement de 2 pouces (50mm) de la surface externe de la cheminée. Installez un pare-feu pour le grenier si l'espace permet par en dessous de la corniche (soffite). S'il n'est pas possible de poser un pare-feu pour le grenier, l'ouverture devra être encadré et un coupe-feu radiant installé au niveau du toit. Si le grenier est ouvert au soffite, fermer l'accès avec des matériaux de construction appropriés en s'assurant qu'un dégagement de 2 po (50mm) à la cheminée soit respectés. Installer une plaque de finition au-dessous. Au-dessus du toit, installez le solin de toit en suivant la section du solin dans ces directives. Si le soffite n'est pas assez profond pour permettre à la cheminée d'être entièrement installée dans le soffite, il sera nécessaire de le couper. Assurez-vous qu'un dégagement de 2 po (50mm) autour de la cheminée est respecté. Il sera requis d'encadrer et de plaquer les côtés de l'ouverture. Installez une bride murale à cet endroit.

N.B.: Les cheminées à l'intérieur d'un bâtiment utilisant un support mural, doivent être installés avec un coupe-feu de solive (FRS) ou écran thermique de grenier (AIS) au lieu de brides murales lorsqu'elle traverse des planchers et/ou plafonds.

## SUPPORT DE PLAFOND CATHÉDRAL (CCS)

Pour compléter une installation adéquate pour un support de plafond cathédral, les pièces suivantes sont requises:

- Support de plafond cathédral (CCS): Pour plafond incliné
- Adaptateur de tuyau de poêle (ASE): Transition de la cheminée au tuyau de poêle.
- Solin de toit (avec collet de solin): - Requis lorsque la cheminée passe dans le toit.
- Longueurs de cheminée adéquates: Le diamètre de la cheminée devrait avoir une dimension qui convient à l'appareil.
- Chapeau de cheminée: Modèle régulier ou deluxe.


Le support de plafond cathédral supportera un total de 38 pi (11.5m) de cheminée ou 15 pi (4.5m) peut être suspendus sous le support. Les joints de cheminée faits sous le support doivent être fixés avec des colliers de fixation.

1. Après avoir structuré votre ouverture aux dimensions spécifiées au tableau 1, glissez le support cathédral dans l'ouverture de la solive.

2. Une fois que le support de plafond cathédral se trouve à l'endroit désiré, assurez-vous que le support soit de niveau et d'aplomb, et clouez-le à la structure en utilisant 4 clous vrillés de 2 po ou des vis à bois #8 x 1-1/2 po à chaque côté. L'excédent de matériau dépassant au-dessus du toit peut être taillé à l'aide de cisailles avant l'installation du support dans l'ouverture ou, les coins peuvent être taillés et l'excédent replié sur le rebord du toit.

3. Installez la bande de support sur la longueur de cheminée à la position désirée en serrant le boulon de la bande et en vissant quatre vis à métal en acier inoxydable à travers de la bande et la gaine extérieure de la cheminée.

**N.B.: Pour réduire l'infiltration d'air froid dans le logement, vous pouvez installer avec le support de plafond cathédral l'isolant universel (JUSI) pour les coupe-feux (facultatif). Voir les directives emballé avec le JUSI.**



### Installation d'un support de plafond cathédral

4. Abaissez la longueur de cheminée dans l'ouverture situé au bas du support afin que la bande de support fasse contact avec le fond de la boîte de support (voir schéma 34).

N.B.: L'accouplement mâle de chaque longueur doit se diriger vers le haut selon la flèche apparaissant sur l'étiquette apposée sur la cheminée. La longueur(s) de cheminée au bas devraient avancer dans l'espace habité afin que le dégagement requis soit maintenue sur le raccordement du tuyau de poêle et à la partie du plafond incliné le plus bas. Référez-vous au tableau 3 à la page 22 de ces directives. Ne déviez pas la cheminée au-dessous du support cathédral. À NOTEZ: Au moins 1 pouce de cheminée doit dépasser au-dessous du support cathédral pour la stabilité.

5. Installez des sections de cheminée additionnelles et bloquez-les en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux sections se tiennent fermement ensemble. Continuez de cette façon jusqu'à ce que la hauteur requise au-dessus du toit soit atteinte. N.B.: Non pareil à les autres installation intérieures, un support cathédral vous donne seulement un point de support. Ce support limitée pourrait permettre à la cheminée de vibré durant les vents forts. Il est advisable d'installez des support supplémentaire si la cheminée se ralonge de plus que de 3 pieds hors toit.

6. Les sections de cheminée (15 pieds de maximum) installées sous le support de plafond cathédral sont bloquées en place en les tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elles soient fermement ensemble. Chaque joint doit être protégé par un collier de fixation. Ces longueurs peuvent être peinturées pour assortir le connecteur de tuyau avec une peinture RÉSISTANTE À LA CHALEUR. Pour améliorer l'adhésion à la cheminée, dégraisser, nettoyer et amorcer avant de peindre. Suivez les directives d'application du fabricant de peinture.

7. 4 angles de finition peinturés (2 longs et 2 courts) sont fournis (incluant les vis) pour finir le support cathédral au niveau du plafond. Les 2 longs morceaux peuvent être taillés pour assortir la pente du plafond.

## COUPE-FEU RADIANT (RRS)

Un coupe-feu radiant (RRS) doit être installé où la cheminée est enfermée immédiatement sous la ligne de toit tel que démontré au schéma 39. Un exemple de ceci est quand l'espace de grenier d'une maison est employé en tant d'espace habité (chambre à coucher, chambre d'invités, etc.). Il doit également être installé quand des restrictions de hauteur ne permettront pas l'utilisation du pare-feu pour le grenier (AIS) et que la cheminée a été enfermée avec un enclos autour de la cheminée.

Attachez les supports au coupe-feu (par un des trois trous pré-perforés) de sorte que le coupe-feu, une fois installé, protégera les parties inférieures et supérieures des structures de la solive du toit (voir les schémas 35 & 39).




SCHÉMA 35 Coupe-feu radiant


## SUPPORT DE TOIT (RS)

Le support de toit peut être employé sur un plancher, un plafond ou un toit et s'ajuste à tous les degrés de pente du toit. Il peut être utilisé au-dessus d'une déviation pour soutenir la cheminée ou comme support supplémentaire quand la hauteur de cheminée requise excède celle du support primaire. Il fournira également un support additionnel pour une installation de plafond cathédrale quand plus de 3 pieds est au-dessus du toit.

Le support de toit soutiendra une longueur totale de 50 pieds de sections de cheminée dont 20 pieds peuvent être suspendus sous elle. Toutes les sections de cheminée sous le support doivent être protégées avec des colliers de fixation.

Placez le support sur la cheminée jusqu'à ce que les pièces de soutien

SCHÉMA 36



Support de toit

se reposent sur le toit au-dessus des chevrons ou d'une ouverture encadrée pour une base solide. Préparez une ouverture rectangulaire et respectez un dégagement minimum de 2 po aux matériaux combustibles. La dimension de l'encadrement est mesurée en plan horizontal.

Fixez les pièces de soutien à la bande de support avec les boulons, écrous et les rondelles de freinage. La rondelle de freinage est placée entre la bande et la pièce de soutien pour fournir l'espacement approprié tel que démontré au schéma 36.

Glissez le support de toit vers le bas par-dessus la section de cheminée jusqu'à ce que les pièces de soutien se reposent sur le toit ou le plancher. Serrez la bande de support autour de la cheminée à l'aide des boulons et écrous fournis. Sécurisez la bande à l'aide des 6 petites vis-à-métal fournies par les ouvertures pré-perforés et le revêtement de la cheminée.

Centrez la cheminée dans l'ouverture (respectez un dégagement de 2 pouces) et clouez ou vissez le support au toit ou au plancher en utilisant les 12 clous vrillés de 3-1/2 po. fournis ou 12 vis à bois #8 X 1-1/4 po.

Installez les sections additionnelles de cheminée et bloquez en tournant dans le sens horaire jusqu'à ce que les deux sections soient bloquées avec fermeté. Continuez de cette manière jusqu'à ce que la hauteur désirée soit atteinte. L'usage de colliers de fixation à tous les joints de cheminée au-delà du toit est fortement recommandé pour une sûreté additionnelle et stabilité supplémentaires quand la cheminée est exposée à de fort vents.

**N.B.:** L'accouplement mâle de chaque longueur de cheminée doit se diriger vers le haut.

## SOLIN DE TOIT

Assurez-vous d'avoir le bon solin de toit en vérifiant la pente de votre toit à l'aide d'un niveau et de deux règles (voir schéma 37) ou en utilisant une carte pour la pente du toit.

Le solin AAF est pour les toits dont la pente est de 0/12 à 6/12.  
Le solin AF2 est pour les toits dont la pente est de 6/12 à 12/12.




SCHÉMA 237

Trouvez le centre de l'ouverture en laissant tomber un plomb de l'intérieur du toit au centre de la longueur nivelée de cheminée ci-dessous. Faites la même chose pour trouver le contour de l'ouverture requise au bord du trou dans le plafond ci-dessous.

En déplaçant le plomb autour du bord de l'ouverture au-dessous (ceci inclut le dégagement exigé), marquez plusieurs points formant le contour du trou sur le dessous du toit. Rappelez-vous : ces mesures sont dans la plane horizontale. Percez des trous pilotes suivant le contour marqué.


Une fois que vous avez marqué et avez localisé le secteur où la cheminée traversera le toit, centrez, positionnez et préparez le secteur de toit en enlevant les bardeaux et les matériaux de toiture. Soyez prudent en soulevant les bardeaux pour qu'ils ne deviennent pas endommagés car ils peuvent être vieux ou si l'installation est faite durant les temps froids. Encadrez l'ouverture pour convenir à la pente du toit et de tenir compte d'un dégagement de 2 pouces à la cheminée sur chacun des quatre (4) côtés. Ceci est fait avant de prolonger la cheminée au-dessus du toit.

Glissez la partie supérieure (le plus près du pignon) du solin sous les bardeaux de toiture. Au moins la moitié du solin devrait être SOUS les bardeaux et l'extrémité AU-DESSUS des bardeaux pour assurer l'écoulement d'eau. Taillez les bardeaux autour du cône du solin pour une bonne installation. Ne clouez pas le solin au toit car un ajustement pourrait être nécessaire.

Assemblez les longueurs de cheminées à travers l'ouverture du solin. Assurez-vous que les sections sont serrées adéquatement. Installer les colliers de fixation pour sécuriser les longueurs de cheminées. Assurez-vous que la cheminée est de niveau et que le dégagement de 2 pces est respecté avant de clouer le solin en place.

Clouez le solin à la plate-forme de toit (aussi sous les bardeaux) le long du bord supérieur et chaque côté en utilisant 12 clous avec rondelles en néoprène ou couvrez les têtes de clous avec un calfeutrage imperméable à l'eau non durcissant approprié. Scellez les bardeaux à la plaque de la même manière. Comme précaution, vous pouvez appliquer une bande de calfeutrage le long de toutes les rainures du solin.

Placez le collet de solin autour de la cheminée. Fixez les bouts ensemble lâchement avec l'écrou et le boulon.



**SCHÉMA 38** Installation du solin de toit

Appliquez un calfeutrant à la silicone à hautes températures non durcissant juste au-dessus du cône du solin et sur la partie externe de la cheminée. Glissez le collet vers le bas jusqu'à ce qu'il fasse contact avec le calfeutrant à la silicone et le cône du solin. Serrez l'écrou et le boulon et appliquez du calfeutrage additionnel au-dessus du collet de solin comme requis. Après l'installation assurez-vous que les fentes de ventilation ne sont pas obstruées (voir le schéma 38).



**SCHÉMA 39** Installation du solin/collet

**AVERTISSEMENT: NE PAS OBSTRUER LES FENTES POUR VENTILATION SUR LE SOLIN**

**N. B. : Un ensemble de solin en caoutchouc (URBPK)** est offert en option pour passer une cheminée à travers d'un toit ondulé ou de métal. Voir les directives emballer séparément avec l'ensemble. Sur les toits de métal ou les toits très inclinés, il est recommandé d'installer un déflecteur de glace ou de neige fabriqué en métal galvanisé de haut calibre. Le déflecteur de forme triangulaire, est installé à 2 pouces de dégagement de la cheminée sur la pente supérieure. Le déflecteur disperse le glissement de glace ou de neige et prévient les dommages à la cheminée. Ceci n'est pas une pièce fournie. Contactez votre détaillant ou un atelier en fabrication en métaux dans votre région pour votre déflecteur. Le déflecteur devrait être peinturé avec une peinture appropriée pour le métal en suivant les directives du fabricant de la peinture.

Si la cheminée ne peut être installée dans une enceinte, il est possible de peindre la cheminée, le solin et le collet avec une peinture antirouille résistante à la chaleur lorsque la cheminée est exposée à l'air extérieur aux embruns océaniques. L'air humide et salé provoque la corrosion du métal plus rapidement que l'air à humidité normale. Ceci augmentera la durée de vie et améliorera l'apparence. Pour améliorer l'adhésion à la cheminée, dégraissez, nettoyez et amorcez avant de peindre. Suivez les directives d'application du fabricant de la peinture.


Continuez d'ajouter des longueurs de cheminée jusqu'à ce que la hauteur requise soit réalisée comme au schéma 1 et à la charte 2 à la page 22. Installez des colliers de fixation à tous les joints au-dessus du toit pour une protection additionnelle. Installez le chapeau de cheminée et bloqué-le en place jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

### L'HAUBANDE TOIT (JURGK-1)

Si la cheminée s'élève de 5 pi. (1.5 m) ou plus au-dessus du toit, un soutient avec haubans de toit est requis. L'hauban de toit fournira un support latéral à la cheminée au-dessus de la ligne de toit. L'ensemble contient des jambes télescopiques, une bride de blocage, 2 crochets pour le toit et la quincaillerie.

L'hauban de toit accommode la plupart des modèles de cheminées avec des diamètres externes de 7 pouces à 13 pouces.

**N. B.:** Une combinaison avec différents trous peut-être sélectionnés si requis.




**Schéma 28** Bride de blocage - identifications des trous

#### Pour installer:


A. Mesurez le diamètre extérieur (OD) de votre cheminée.

B. Sur chaque moitié, sélectionnez un trou du rang pour la bride de blocage (schémas 28 et 29) correspondant au diamètre extérieur de la cheminée qui est installée. Placez les deux moitiés ensemble. Insérez un boulon à travers les trous choisis (ex - pour une cheminée de 10 po, placez le boulon à travers les trous identifiés pour le 10 po). Le boulon devrait être orienté en face de la direction opposée des languettes comme aux schémas 30. Sécuriser le boulon du centre avec les rondelles et écrou (schéma 30). N.B : Sur une cheminée avec un diamètre plus petit le surplus de la languette peut être coupé.



**Schéma 29**  
Assemblage de la bride de blocage (2 moitiés)


- F. Assemblez les jambes télescopiques en glissant la pince de serrage sur la jambe à diamètre supérieure et insérez la jambe à diamètre inférieure dans celle-ci. Retenez temporairement les jambes ensemble en serrant la pince de serrage sur la section coupée de la jambe à diamètre supérieure (schéma 32). Répétez pour l'autre côté.
- G. Attachez chacune des jambes télescopiques (bout courbé) aux 2 boulons sur la bride de blocage avec les rondelles et écrou fourni (schéma 33).



Assemblage de la jambe télescopique avec pince de serrage


**Schéma 32**

- H. Attachez l'autre bout des jambes télescopiques aux crochets en utilisant un (1) 1/4 X 20 X 1 po boulon et écrou (schéma 34).




**Schéma 30** Ensemble de la courroie - Boulon, rondelle, rondelle frein et écrou

- C. Formez la courroie dans un cercle et connectez les deux languettes en utilisant le boulon de 2 po à l'écrou de cage (schéma 31).



**Schéma 31** Courroie universelle formée en cercle


- D. Sur chaque moitié, sélectionnez un trou correspondant au diamètre extérieur de la cheminée. Insérez 2 boulons (1 boulon par côté) à travers les deux trous.
- E. La position de la bride de blocage est approximativement deux troisièmes de la hauteur de la cheminée (schéma 35) et préférablement localisée près d'un joint, soit immédiatement au-dessus ou en-dessous d'une bride de sécurité. Fixez la bride de blocage sécuritaire en serrant le boulon de 2 po. N.B. : Seulement un joint de cheminée devrait être au-dessus d'un soutien latéral au toit, pour le système plus haut un secondaire peut être exigée.



Assemblage des jambes à la bride de blocage

**Schéma 33**

- I. Déterminez l'emplacement des deux crochets sur la structure du toit. Assurez-vous que les clous ou les vis pénètrent les chevrons ou l'encadrement et non seulement le revêtement du toit. Sécurisez les crochets à la structure du toit en utilisant deux (2) boulons 1/4 X 2 po par crochets (schéma 34). Scellez le toit avec un calfeutrage imperméable à l'eau approprié.



Sécurisez le  
crochet au toit  
**Schéma 34**


J. Assurez-vous que la cheminée est de niveau et d'aplomb. Vérifiez toutes dimensions et angles exigés, ajustez si nécessaire. Pour sécurité additionnelle, bloquer en place les jambes télescopiques en utilisant des vis en acier inoxydable 1/8" x 1/2" (fourni) en utilisant les trous pilotes trouvés à côté des pinces de serrage (schéma 32).

K. Les deux jambes télescopiques devraient former approximativement un angle de 60° pour donner support à la cheminée dans toutes les directions. Une fois fixé au toit, l'angle des jambes télescopiques ne devrait pas dépasser 45° de l'horizontale qu'en attaché au toit (schémas 33 & 35).

N.B. : Périodiquement, faire une inspection de toutes les attaches comprenant les serres comme les vents forts peuvent faire vibrer le système de cheminée au-dessus du toit et à temps desserré les attaches.

### **PLAQUE D'ANCRAGE DU MODÈLE JSC/SPR**

La plaque d'attache du modèle JSC/SPR peut être utilisée pour convenir aux foyers fabriqués en usine inscrit. Vérifier l'homologation du manufacturier du foyer préfabriqué pour connaître si la cheminée JSC/SPR peut être raccordée au foyer. À NOTEZ: Il est de la plus haute importance que la plaque d'attache soit installée en suivant les directives d'installation qui accompagne le foyer.



Ensemble de soutien  
latéral au toit universel  
**Schéma 35**

## **Entretien et nettoyage de la cheminée:**

### **“Créosote et suie - Formation et nécessité de les éliminer”**

Le besoin d'entretien d'une cheminée dépend du genre d'appareil et de la façon dont il est opéré. Les appareils aux combustibles à gaz ou au mazout ont besoin de peu, mais les appareils chauffant au bois peuvent demander beaucoup plus d'entretien.

Mettant en pratique les techniques requises pour assurer un fonctionnement efficace diminuant considérablement les risques de feu de cheminée, et la formation de créosote. Une des techniques requises est de laisser le feu brûler en flammes vives et de produire rapidement un feu chaud et flamboyant, et de ne jamais laisser un feu couvé. Chaque chargement doit être brûlé chaud. Ceci peut réduire le risque de feu de cheminée et la formation de créosote. Évitez de brûler du bois humide. Si votre bois n'est pas sec, il est mieux d'utiliser des plus petits morceaux que de gros. Dans le meilleur des cas, le taux d'humidité de votre bois de chauffage devrait se situer entre 18 et 22 %. Pour vous aider à utiliser votre poêle à bois plus efficacement, procurez-vous d'un thermomètre. Un thermomètre vous dira si la combustion est juste assez chaude ou trop chaude. Il y a deux genres de thermomètre; pour surface ou avec tige pour les tuyaux à doubles parois. Ne brûlez que du charbon à teneur limitée en soufre (1% ou moins) comme l'antracite.

Lorsque le bois est brûlé lentement, il produit du goudron et autre vapeur organique qui se mélange à l'humidité pour former la créosote. Les vapeurs de créosote se condensent dans une cheminée relativement froide en raison d'une combustion lente. Par conséquent, les résidus de créosote s'accumulent sur les parois internes de la cheminée. Lorsque allumée, cette créosote crée un feu extrêmement chaud. Un dépôt seulement de 1/16 po d'épaisseur est suffisant pour causer un feu de cheminée.

Avec une nouvelle installation, la cheminée devrait être inspectée fréquemment (à toutes les deux semaines) afin de déterminer le taux de formation de créosote. Lorsque vous devenez familier avec les caractéristiques de l'appareil et de la cheminée, la cheminée devrait être inspectée au moins une fois à tous les deux mois durant la saison de chauffage pour déterminer s'il y a formation de créosote ou de suie. Vérifiez les pare-étincelles au moins à toutes les 2 ou 3 semaines. La formation de créosote se fait plus rapidement quand ils sont installés.

Si c'est le cas, elle devrait être enlevée afin de réduire les risques d'un feu de cheminée. En fonction du taux d'accumulation, alors que vous apprenez ce qui se passe dans la cheminée, vous pouvez ajuster votre cédule de nettoyage.

La cheminée et le connecteur de tuyau sont susceptibles à la condensation d'hors-saison. La combustion incomplète du bois produit les acides qui, une fois combinés avec l'humidité, sont corrosifs. Pendant la saison de chauffage, la corrosion tend à ne pas se produire parce que la chaleur dans le système évapore la condensation de n'importe quelle vapeur d'eau qui peut être formée.

L'air chaud et moite pendant les mois d'été passe lentement par le système de chauffage. Il prépare toute cendre ou créosote restante moite et détrempee. La corrosion de l'acier se produit où ces dépôts demeurent. La corrosion hors-saison peut être réduite considérablement si le système est complètement nettoyé après le dernier feu de la saison de chauffage. Là où du charbon ou du maïs écosé sont brûlés, le système doit être nettoyé minutieusement dans un délai de 48 heures d'arrêter le système pour la saison et toute la suie enlevées du système de cheminée. Ceci devrait être le nettoyage le plus important que le système reçoit toute l'année. Les entrées d'air devraient être fermées et scellées au besoin pour empêcher l'écoulement constant d'air dans le système.

Si vous avez des doutes à votre capacité de nettoyer la cheminée ou que la tâche est trop grande, nous recommandons fortement de contacter un ramoneur certifié pour obtenir ses services pour le nettoyage de la cheminée et pour prendre ses conseils. Le nettoyage d'une cheminée est une tâche très salissante, compliquée et dangereuse.

Le code national de prévention des incendies affirme que chaque conduits d'évacuation et tuyaux de raccordement doit être ramoné annuellement et aussi souvent qui est nécessaire pour garder ces derniers libres de toutes accumulations de dépôts combustibles dangereux.

Le chapeau de cheminée peut être enlevé en le dévissant. Faite attention de ne pas débloquent les sections se trouvant au-dessous du toit. Insérez une brosse de plastique adéquatement proportionnée pour nettoyer votre cheminée. Une brosse en métal peut égratigner le conduit et peut causer la corrosion prématurée. Le bouchon de té peut aussi être enlevé. Assurez-vous de remettre le chapeau de cheminée et le bouchon de té en place une fois que l'inspection et le nettoyage sont terminés.

Si des produits de nettoyage chimiques sont utilisés pour assister au nettoyage de votre cheminée, assurez-vous qu'ils sont non-corrosifs à la cheminée. Il est cependant évident que les produits de nettoyage chimiques (incluant la bûche de ramonage) ne remplacent pas le besoin d'un bon brossage mécanique avec une évaluation/inspection du système de chauffage par un ramoneur certifié.

### **LES FEUX DE CHEMINÉE ET OUOI FAIRE:**

Votre cheminée SuperVent/SuperPro n'est pas conçue ou intentionnée pour être utilisée comme une combustion ou une chambre à feu. Il est très facile de surchauffer votre appareil de chauffage à bois avec de petits morceaux de bois, broussailles ou tout autre combustible s'enflammant rapidement. Ceci peut produire des flammes et des températures élevées jusqu'au haut de la cheminée et peut endommager l'appareil et la cheminée.

Si votre appareil ou tuyau de fumé rougissait, vous risquez d'endommager la cheminée ou de commencer un incendie. La créosote peut brûler à l'intérieur de la cheminée.

Si le feu dans votre appareil est devenu hors de votre contrôle, ou si, vous suspectiez un feu de cheminée pour n'importe quelle raison, voici les étapes à suivre :

1. Veuillez immédiatement fermer votre registre et /ou entrées d'air de l'appareil.
2. Avertir votre famille du danger potentiel.
3. Inspectez votre système (appareil et cheminée) et les alentours pour possibilité de feu. En cas de doute, alertez le service des incendies.
4. Ne vous servez plus de votre appareil jusqu'à ce qu'il soit entièrement inspecté, ainsi que la cheminée. Le surchauffage peut dilater, déformer ou craquer les pièces de métal. Si vous n'êtes pas certain, obtenez les services d'un technicien certifié en chauffage ou un ramoneur certifié pour désassembler tout les pièces afin qu'elles puissent être inspectées et remplacées.
5. Ne pas arroser ou mettre du sel sur le feu en question. Le sel est un agent corrosif et de l'eau pourrait causer une dangereuse explosion de vapeur. Vous pourriez possiblement contrôler le feu à l'aide de cendres, sable ou bicarbonate de soude, ce dernier étant l'un des ingrédients utilisés dans les extincteurs chimiques d'incendie.
6. Après un feu de cheminée, lorsque qu'il est sécuritaire de le faire, vérifiez les endroits à l'intérieur de la maison, tels que le grenier et sous le toit et ceci, pour une période de deux ou trois heures. Il pourrait y avoir des étincelles susceptibles d'allumer un autre feu, même si le feu à l'intérieur de la cheminée est sous contrôle.

**AVERTISSEMENT:  
NE PAS UTILISER DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES  
CORROSIFS POUR L'ENVELOPPE DE LA CHEMINÉE TELS  
QUE LE BOIS FLOTTÉ, LES PLASTIQUES, LE BOIS  
CHIMIQUEMENT TRAITÉ, ETC.**

# CHARTRE 1 - DÉCALAGE POUR CHEMINÉE

Le besoin d'utiliser un ensemble de coude devient nécessaire pour dévier la cheminée afin de dégager un obstacle ou un colombage. Les trois tableaux ci-dessous vous aideront à sélectionner la combinaison de coude et de longueurs nécessaires pour obtenir le degré d'angle nécessaire dans une hauteur disponible.


1. Sélectionnez la colonne contenant le diamètre de votre système de cheminée.

2. Déterminez la distance requise pour la déviation en utilisant un aplomb afin d'obtenir des mesures précises. La déviation sera mesurée au centre de la cheminée comme indiqué dans le schéma ci-dessous à la mesure de déviation "A".

3. Sur le tableau, trouvez la distance requise prédéterminée (sous la colonne "A") pour une déviation de 15°. Pour une déviation plus amplifiée, utilisez le tableau de 30° ou de 45°.

N.B.: Les coudes de 45° peuvent être utilisés **SEULEMENT** au Canada.

4. Après avoir déterminé la déviation requise, regardez le schéma ci-dessous à la mesure de hauteur "B" sur le tableau pour trouver la hauteur spécifiée. La longueur de cheminée appropriée requise entre les coudes se trouve dans la colonne de gauche (longueur de cheminée).



## NOTEZ:

- La cheminée SuperVent/SuperPro est limitée à une déviation n'excédant pas 30 degrés. Combiner les coudes pour obtenir une déviation plus élevée n'est pas permis. **Les coudes de 45° peuvent être utilisés SEULEMENT au Canada.**

- Ne jamais installer une déviation dans une zone de solive. Les longueurs de cheminée doivent passer verticalement par les zones de solive structurées.

- Des colliers de fixation doivent être utilisés à tous les joints de cheminée faisant une déviation.

- Le support de coude peut supporter jusqu'à 15 pieds de cheminée et la longueur maximale permise entre les coudes est de 6 pieds.

## TABLEAU DE DÉVIATION AVEC COUDE DE 15°

Longueur(s) cheminée	Diamètre 5 po		Diamètre 6 po		Diamètre 7 po		Diamètre 8 po	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Aucune	1-1/2"	9"	1-1/8"	10"	1-1/8"	10-1/4"	1-1/4"	10-3/8"
6"	2-1/8"	13-1/2"	2-3/8"	14-1/4"	2-3/8"	15"	2-1/2"	15-5/8"
12"	4"	19-1/8"	4"	20-1/2"	4-1/16"	20-3/4"	4-1/8"	21"
18"	5-1/2"	25"	5-1/2"	26-1/4"	5-1/2"	26-1/2"	5-5/8"	26-3/4"
24"	7-1/2"	30-1/2"	7"	32"	7-1/16"	32-1/4"	7-1/8"	32-1/2"
36"	10-1/8"	42"	10-1/4"	43-5/8"	10-1/4"	44"	10-1/4"	44-1/8"
6" + 36"	11-1/4"	48-1/4"	11-3/8"	48-3/8"	11-1/2"	48-5/8"	11-1/2"	48-7/8"
12" + 36"	12-3/4"	54"	13"	54-1/8"	13"	54-3/8"	13"	54-5/8"
18" + 36"	14-3/8"	59-3/4"	14-1/2"	60"	14-1/2"	60-1/8"	14-5/8"	60-3/8"
24" + 36"	16"	65-1/2"	16-1/8"	65-3/4"	16-1/8"	66"	16-1/8"	66-1/4"
12"+24"+36"	19"	76-1/4"	19"	76-1/4"	19"	76-1/2"	19"	76-3/4"

## TABLEAU DE DÉVIATION AVEC COUDE DE 30°

Longueur(s) cheminée	Diamètre 5 po		Diamètre 6 po		Diamètre 7 po		Diamètre 8 po	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Aucune	3"	10"	2-3/4"	11-5/8"	3-1/8"	13"	3-1/2"	14-1/2"
6"	5-1/4"	14"	5-1/4"	15-7/8"	5-5/8"	17-1/4"	6"	18-3/8"
12"	9"	19-1/4"	8-1/4"	21"	8-5/8"	22-3/8"	9"	24"
18"	11-1/4"	24-1/2"	11-1/4"	26-1/4"	11-5/8"	27-5/8"	12"	29-1/8"
24"	14-1/4"	29-3/4"	14-1/4"	31-3/8"	14-5/8"	32-7/8"	15"	32-3/8"
36"	20"	39-3/4"	20-1/4"	41-7/8"	20-5/8"	43-1/4"	21"	44-3/4"
6" + 36"	21-7/8"	44-1/2"	22-5/8"	46"	23"	47-1/2"	23-1/2"	49"
12" + 36"	23-7/8"	50-1/8"	25-5/8"	51-1/4"	26"	52-5/8"	26-1/2"	54-1/8"
18" + 36"	27-1/8"	55-1/8"	28-5/8"	56-3/8"	29"	57-3/8"	29-1/2"	59-3/8"
24" + 36"	30-3/8"	60-5/8"	31-5/8"	61-5/8"	32"	63"	32"	64-1/2"
12"+24"+36"	37"	69-3/8"	37-1/8"	71"	37-1/2"	72-1/2"	38"	74"

## TABLEAU DE DÉVIATION AVEC COUDE DE 45°

Longueur(s) cheminée	Diamètre 5 po		Diamètre 6 po		Diamètre 7 po		Diamètre 8 po	
	A	B	A	B	A	B	A	B
Aucune	6"	10-1/8"	4-3/8"	12"	5-1/2"	14"	5-3/4"	15-1/8"
6"	9-1/8"	13-5/16"	7-3/4"	15-5/8"	9-3/4"	18"	9-1/2"	19-1/4"
12"	13-3/8"	17-1/2"	11-7/8"	19-3/4"	13"	21-3/4"	13"	22-1/2"
18"	17-5/8"	21-3/4"	16"	23-7/8"	17-1/4"	25-3/8"	17"	27"
24"	21-13/16"	26"	20-1/2"	27-3/4"	21-3/4"	29-7/8"	21-5/8"	31"
12" + 24"	29-5/16"	33-7/16"	23-7/8"	31-3/8"	25-5/8"	32-3/4"	24-5/8"	34-1/2"
36"	30-3/8"	34-1/2"	28-1/2"	36-7/8"	30-5/8"	38-1/8"	29-5/8"	39-7/8"
12" + 36"	37-3/4"	41-7/8"	36-1/4"	44-3/8"	38-1/8"	45-1/8"	38-1/8"	47"
18" + 36"	42"	46-3/16"	40-1/8"	49-1/4"	42-3/4"	49-1/4"	41-7/8"	51-1/2"
24" + 36"	46-1/4"	50-7/16"	47-7/8"	56-1/2"	50-1/2"	57-3/8"	49"	59-3/8"
12"+24"+36"	53-5/8"	57-7/8"	41-1/2"	45-5/8"	38-1/4"	46-1/2"	38-1/2"	48-7/8"

Toutes les mesures sont en pouces. Une tolérance  $\pm$  d'un pouce doit être considérée lors de la construction.

## CHARTE 2 - HAUTEUR DE CHEMINÉE AU-DESSUS DU TOIT

Exigence # 1 : Le code exige que la cheminée doit se prolongée d'au moins 3 pieds (1m) au-dessus de son point de contact avec le toit.

Exigence # 2 : La cheminée doit aussi surplombée d'au moins 2 pieds (60cm) tout mur, toit ou édifice adjacente se situant dans un rayon de 10 pieds (3m).

Le tableau suivant est pour vous assister dans la détermination de la hauteur minimum de cheminée au-dessus du toit. Vous aurez peut-être besoin d'ajouter à cette hauteur pour éviter les effets de la turbulence par des obstacles situés à proximité telle que des bâtiments, des arbres ou d'autres parties de la maison. Ces turbulences d'air provoquées par le vent soufflant contre et autour de la cheminée, interférant avec son rendement. Si vous croyez que des obstacles situés à proximité pourraient affecter son exécution, vous pourrez installer une ou plusieurs longueurs additionnelles.


DISTANCE DU PIGNON	PENTE DE TOIT											
	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12
	HAUTEUR DE LA CHEMINÉE AU-DESSUS DU TOIT (POUCES)											
10 pieds	*36	44	54	64	74	84	94	104	114	124	134	144
9 pieds	*36	42	51	60	69	78	87	96	105	114	123	132
8 pieds	*36	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120
7 pieds	*36	38	45	52	59	66	73	80	87	94	101	108
6 pieds	*36	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96
5 pieds	*36	*36	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84
4 pieds	*36	*36	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
3 pieds	*36	*36	*36	36	39	42	45	48	51	54	57	60
2 pieds	*36	*36	*36	*36	*36	36	38	40	42	44	46	48
1 pieds	*36	*36	*36	*36	*36	*36	*36	*36	*36	*36	*36	36

\* Forfait à 36 pouces pour répondre à la première exigence. Les deux exigences (#1 et #2) doivent être appliquées.

- Si la cheminée s'élève de 5 pieds (1.5m) ou plus au-dessus du toit, des haubans de toit (JURGK-1) sont requis.
- Il est fortement recommandé d'utiliser des colliers de fixation sur toutes les longueurs de cheminée pour une sûreté et stabilité supplémentaire lorsque exposés à de forts vent au-dessus du toit. Ceci éliminera aussi les risques de débloquer accidentellement les longueurs lors d'une inspection et nettoyage.

## CHARTE 3 - Dégagement au tuyau de poêle en-dessous du support cathédral

1. Identifiez le type de tuyau de raccordement que vous allez utiliser: paroi simple (1) ou le modèle DSP tuyau de poêle à double paroi de Selkirk (2).
2. Déterminez la longueur du support cathédral exposé dans la pièce selon la marque "X" au schéma en-dessous à la gauche.
3. Sélectionnez la pente du plafond incliné sur le tableau ci-dessous.
4. Choisissez la mesure au tableau ci-dessous ou la colonne de pente de toit intersecte avec le rang de la mesure du support exposé dans la pièce. Ceci déterminera la mesure exigée que la cheminée isolée doit dépasser en-dessous du support selon le "Y" au schéma à la gauche. Le minimum de cheminée isolée en dessous du support est de 1 pouce. Ce minimum est exigé pour obtenir la stabilité du système.



DÉGAGEMENT REQUIS DU TUYAU DE RACCORDEMENT AU PLAFOND INCLINÉ													
SUPPORT CATHÉDRAL EXPOSÉ DANS LA PIÈCE		PENTE DU PLAFOND INCLINÉ											
		1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12	11/12	12/12
1 Tuyau de raccordement simple	Distance "X"	DISTANCE "Y" - LONGUEUR DE CHEMINÉE ISOLÉE DANS LA PIÈCE											
	Boîte affleurée avec le plafond - bout inférieur	1.5	3	4.5	6	8	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18
	Boîte 1 po. dans la pièce	1	2	3.5	5	7	8	9.5	11	12.5	14	15.5	17
	Boîte 2 po. dans la pièce	1	1	2.5	4	6	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16
	Boîte 3 po. dans la pièce	1	1	1.5	3	5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15
2 DSP - Tuyau à double paroi	Distance "X"	DISTANCE "Y" - LONGUEUR DE CHEMINÉE ISOLÉE DANS LA PIÈCE											
	Boîte affleurée avec le plafond - bout inférieur	1	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
	Boîte 1 po. dans la pièce	1	1	1	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	Boîte 2 po. dans la pièce	1	1	1	1	1	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
	Boîte 3 po. dans la pièce	1	1	1	1	1	1	1	1	1.5	2	2.5	3

1 Un tuyau de raccordement à paroi simple requiert un dégagement de 18 po. aux matériaux combustibles.

2 Le tuyau à paroi double (DSP) requiert un dégagement de 6 po. aux matériaux combustibles.

Tous les mesures sont en pouces.

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

DESCRIPTION	SUPERPRO N°. de pièce	SUPERVENT N°. de pièce
Longueur de 48 po.	SPR*L48	N/A
Longueur de 36 po.	SPR*L36	JSC*SA3
Longueur de 24 po.	SPR*L24	JSC*SA2
Longueur de 18 po.	SPR*L18	JSC*SA18
Longueur de 12 po.	SPR*L12	JSC*SA1
Longueur de 6 po.	SPR*L6	JSC*SA6
Longueur ajustable 12po	SPR*AL	JSC*AL
Té et bouchon	SPR*ITP	JSC*SITS
Bouchon de té isolé	J*1TPI	J*1TPI
Ensemble de coude 15°	SPR*EL15K	JSC*SEK
Ensemble de coude 30°	SPR*EL30K	JSC*SE3K
Ensemble de coude 45°	SPR*EL45K	JSC*SE4K
Support de plafond	SPR*CSB	JSC*DCS
Support mural	JSC*AWS	JSC*AWS
Support intermédiaire	JSC*AIWS	JSC*AIWS
Support mural	JSC*WS	JSC*WS
Support cathédral	SPR*CCSB	JSC*CCSB
Support de toit	JSC*RS	JSC*RS
Support de coude	JSC*ES	JSC*ES
Collier de fixation	SPR*SLB	JSC*SLB
Adaptateur de tuyau de poêle	JSC*ASE	JSC*ASE
Bague murale	SPR*WTB	JSC*WT
Collet de finition	J*TC	J*TC
Bride murale	JSC*WB	JSC*WB
Bride murale ajustable	JSC*UWB	JSC*UWB
Plaque de finition	JSC*CT	JSC*CT
Haubans de toit universel	JURGK-1	JURGK-1
Plaque d'ancrage	JSC*AP	JSC*AP
Coupe-feu de solive	JSC*FRS	JSC*FRS
Écran thermique	JSC*AIS	JSC*AIS
Coupe-feu radiant	JSC*RRS	JSC*RRS
Plaque de finition	J*FP	J*FP
Chapeau de cheminée deluxe	SPR*DRC	JSC*DRC
Chapeau de cheminée standard	N/A	JSC*RC
Pare-étincelle	JSC*SPAR	JSC*SPAR
Solin plat	JSC*ATC	JSC*ATC
Solin de toit 1/12-6/12	JSC*AAF	JSC*AAF
Solin de toit 6/12-12/12	JSC*AF2	JSC*AF2
Solin en caoutchouc	URBFK1	URBFK1
Collet de solin	JSC*SC	JSC*SC
Isolant universelle pour les coupe-feu (JUSI)	JUSI	JUSI
Déflexeur de glace	2001922	N/A

\* Spécifie le diamètre de la cheminée

Les modèles de cheminée SuperVent (JFC/JSC) et SuperPro (SPR) et leurs pièces sont listés au États-Unis à la norme UL103 Type HT et à la norme CAN/ULC-S604 au Canada et les deux sont interchangeables avec l'un et l'autre.

Laissez avec le propriétaire. Propriétaire: Gardez dans un endroit sécuritaire pour référence future.

### **INFORMATION DU PRODUIT**

MODÈLE DE CHEMINÉE : **SuperVent / SuperPro**

GROSSEUR DE LA CHEMINÉE \_\_\_\_\_

HAUTEUR DU SYSTÈME \_\_\_\_\_

INSTALLATION   
INTÉRIEUR

INSTALLATION   
EXTÉRIEUR

CONNEXION(type d'appareil):

- BOULOIR  
 FOURNAISE  
 FOYER PRÉ-FABRIQUÉ CERTIFIÉ  
 AUTRE (spécifier) \_\_\_\_\_

LOCATION DE L'APPAREIL:

- SOUS BASEMENT  
 RÉ DE CHAUSER  
 AUTRE (spécifier) \_\_\_\_\_

DATE D'INSTALLATION: \_\_\_\_\_

### **INFORMATION DU DÉTAILLANT**

NOM DU DÉTAILLANT: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Ville: \_\_\_\_\_

Province/États: \_\_\_\_\_

### **INFORMATION DU TECHNICIEN/NE**

NOM DU TECHNICIEN/NE: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Ville: \_\_\_\_\_

Province/États: \_\_\_\_\_